

巴中市恩阳区圣泉水务有限公司

应急水厂两台 160KW潜水泵询价采购补遗说明

各投标供应商：

根据我公司 160KW潜水泵的安装使用环境情况，现对 9 月 18 日发布的应急水厂两台 160KW潜水泵询价采购作如下补遗说明：

一、水泵技术要求：恩阳水厂取水口的取水方式为井筒式无负压取水，采用悬挂式无支撑刚性固定安装，泵体悬空，水泵出水口与管道采用螺栓刚性连接（泵体出水口与泵体法兰需承受水泵自重，泵体法兰基座需加筋加强）。轴承能独立水冷，轴承使用寿命大于 10000 小时，电缆进线顶端侧出，配置漏水传感器，配置过热保护传感器。

二、水泵为全扬程高效节能潜水泵，出水口口径DN300，电机功率 \leq 160KW，效率大于 82%。

三、交货时间：签订合同后 25 天内交货。

四、参与投标的供应商需在 9 月 27 日上午 11 时前到现场踏勘，详细了解两台 160KW潜水泵的配置、工况要求。中标后，供应的潜水泵不满足使用要求，退换货所发生的费用由中标供应商负责。

五、在满足使用工况的前提下，实行低价中标。

六、递交截止时间和开启时间由“2023 年 9 月 21 日上午 10 时 00 分”调整为：“2023 年 9 月 28 日上午 10 时 00 分”。

特此说明！

巴中市恩阳区圣泉水务有限公司

2023 年 9 月 20 日