

巴中市兴圣天然气有限责任公司 液化石油气储罐紧急切断自控系统 询价采购公告

巴中市兴圣天然气有限责任公司询价采购液化石油气储罐紧急切断自控系统，现将有关事项公告如下：

一、采购项目基本情况

1、项目名称：液化石油气储罐紧急切断自控系统建设项目

2、采购内容：建设液化石油气储罐紧急切断自控装置及配套设备

产品名称	单位	数量	型号及要求
气动紧急切断阀	只	21	型号：QDY421-40-DN50 要求：支持气体驱动，能自动切断管路。
球阀	只	24	型号：Q41F-40-DN50
针型阀 DH10	个	8	型号：J23W-DN10
双头罗柱	个	150	型号：16X70
无缝管	米	80	型号：16X3
金属缠绕垫	个	120	型号：DN50
金属缠绕垫	个	80	型号：DN80
人孔金属缠绕垫	个	10	型号：DN500
液位压力温度联动充装泵	套	1	型号：ZCF51-10B-10 要求：超压、超液、超温能自动关停

			充装泵
液位压力温度联动压缩机	套	1	型号：ZCF51-10B-10 要求：超压、超液、超温能自动关停压缩机
液位超装联动紧急切断阀	套	1	型号：ZCF51-10B-10 要求：储罐超液位后能自动关闭紧急切断阀
温度超限联动喷淋	套	1	型号：ZCF51-10B-10 要求：超温能自动关停充装泵
防爆报警灯	台	1	型号：BBJ 要求：在紧急情况下能进行声光报警
防爆急停装置	台	1	型号：LA53-1 要求：在紧急情况下能进行一键断电
切断防爆电磁阀	台	1	型号：ZCF51-10B-10 要求：能控制紧急切断阀关闭
镀锌管及配套管件 DIV25	批	1	型号：DIV25 要求：接头必须螺纹连接
反馈信号电缆 3*0.75	米	200	型号：RVV3*0.75
控制屏蔽电缆 3*1	米	400	型号：RVVP3*1

PLC 工业控制柜	台	1	型号：1700*700*350
智能转换电源模块	台	1	型号：LRS-100-24V 要求：在紧急情况下能自动转换电源
工业彩色液晶组态屏	台	1	型号：TGA63S-MT
安全隔离栅（二进二出）	个	6	型号：ASC601
DO 输出模块	块	4	型号：XD-E8Y
DI 输入模块	块	1	型号：XD-E8X
AI-输入模块	块	3	型号：XD-E8AD-A
PLC 控制主机（CPU 控制器）	台	1	型号：XD-32R-E
压缩机	台	1	型号：ZW095/10 — 15
以上设备除压缩机、紧急切断阀、球阀外，其余均需报安装调试。			

3、合同价格形式：包干价

4、最高限价：10 万元

5、付款方式：验收合格后一次性付清

6、交付地址：巴中市兴圣天然气有限责任公司浅水湾站

二、供应商资质要求

1、具有独立企业法人资格的经营商家；

2、具有良好的商业信誉；

- 3、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 4、法律、行政法规规定的其他条件。

三、禁止参加本次采购活动的供应商

采购人将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。

四、报价及成交原则

1、响应（报价）文件需包含报价函、营业执照、法人身份证、满足供应商资质的承诺、所提供的资料均需盖鲜章后加密递交。

2、本次询价采取一次性报价，提交后即不可撤回。在满足本次采购要求的前提下，以报价最低的供应商作为成交供应商，如果出现报价相同则抽签确定。

五、响应（报价）文件的递交和开启

1、递交截止时间和开启时间：2024年8月27日上午9时30分

递交方式：PDF响应（报价）文件加密后须在递交截止时间前递交至电子邮箱：182466110@qq.com，PDF加密响应文件需填写对应项目名称和投标单位名称。递交响应文件截止同一时间，各潜在供应商需将加密响应文件的密钥投递至电子邮箱：522755278@qq.com，不提供或提供无效密钥，该响应文件作废。

2、提供的响应（报价）文件未加密该响应（报价）文件作废；递交时间响应（报价）文件时间超过递交截止时间，该响应（报价）文件作废。

3、本次采购不需各供应商到现场开标。

六、联系方式

采购人：巴中市兴圣天然气有限责任公司

联系地址：四川省巴中市江北白云台三梁路府台名居二期

联系人：王先生

联系电话：18090204337



巴中市兴圣天然气有限责任公司

2024年8月19日