

# 巴中市公用事业投资集团股份有限公司

## 采购“抗干扰阀（表前止回阀）”

### 询价公告（第二次）

巴中市公用事业投资集团股份有限公司计划对“抗干扰阀（表前止回阀）”进行询价采购，现将有关事项公告如下：

#### 一、采购项目基本情况

（一）采购编号：GYSYWZ20241101

（二）资金来源：业主自筹。

（三）执行标准及规范（包括但不限于下列标准）：

GB/T 8464-2008 铁制和铜制螺纹连接阀门

GB/T 7307-2000 55° 非密封管螺纹；

GB/T 7306.2-2000 55° 密封管螺纹\_第2部分：圆锥内

螺纹与圆锥外螺纹

GB/T 13927-2022 工业阀门 压力试验；

GB/T 12220-2015 通用阀门 标志；

GB/T 21873-2008 橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范；

GB/T 17219-1998 生活饮用输配水设备及防护材料的安全性评价标准；

其他现行相关国家标准、行业规范；

（四）尺寸（约）：外丝 25mm（6分）\*拉伸后（60mm 至 66mm）

\*内丝活接（40mm 至 42mm）（1.2 寸至 1.3 寸）；

（五）主要零件及材质：

1. 阀体、活节、活节螺母、阀芯等材质为铜合金，采用铜棒

红冲热锻压工艺加工（严禁阀体采用模具铸造）锻造。材料化学符合 GB/T5231 标准要求。

2. 阀门一端为外螺纹，一端为活接螺母，可与水表直接连接。

3. 阀芯密封面采用硅橡胶，密封可靠。

4. 弹簧采用不锈钢 304 制作。

5. 压力试验要符合 GB/T 13927-2022《工业阀门 压力试验》的规定，性能要求：防止水表间扰动。

（六）数量：500 台，后续实际采购数量以采购人提供的采购计划为准。

（七）最高限价：33 元/台。

本项目单价采用下浮比例报价方式，根据采购人设定的单价限价统一比例下浮，超过单价限价的报价无效。供应商报价低于采购预算的 80%同时低于其他有效供应商报价算术平均价的 90%，作为无效处理。

（八）合同价格形式：合同价按中选单位的报价确定单价，采购金额以实际采购数量结算。

（九）付款方式：货到验收合格后，产品资料齐全，付款手续完善后，20 天内付清。

## 二、供应商资质要求

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉；（提供承诺函）
3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（提供承诺函）

4. 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺函）

5. 法律、行政法规规定的其他条件；

6. 采购项目的特殊要求：无。

### 三、报价及成交原则

1. 请符合上述资质要求的供应商向本公司作出一次性加盖鲜章（扫描）或合法电子章的电子文档报价（需包含报价函、营业执照复印件、法人身份证复印件、授权委托书、被授权人身份证及复印件、满足供应商资质的承诺，复印件均需盖鲜章或合法电子章），超过最高限价视为无效报价。本次询价采购采取一次性报价，密钥询价响应文件后既不可撤回。

2. 在满足本次采购要求的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商，如果出现报价相同则抽签确定。供应商报价和承诺一经认可，即为成交的合同价。

### 四、响应文件需要提供：

1. 提供供应商基本情况表、第二大项、第三大项。

2. GB/T 8464-2008 铁制和铜制螺纹连接阀门提供第三方检测机构出具的检验报告（扫描件），提供涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件（扫描件）。提供质量保证承诺函（扫描件）。

### 五、供应商邀请方式

本次采购采取公告方式邀请各供应商，通过巴中市公用事业投资集团股份有限公司官方网址：<https://www.bzgysy.cn/>发布采购公告，诚邀符合要求的潜在供应商参与本次采购活动。

## 六、询价文件的递交和报价地点

递交截止时间和开启时间：2024年11月14日上午10时00分。

递交方式：PDF加密响应文件须在响应文件递交截止时间前投递至电子邮箱；tbwj@bzgysy.cn，逾期投递的将拒绝接受。PDF加密响应文件需填写对应项目名称和投标单位名称，递交响应文件截止同一时间，各潜在供应商需将加密响应文件的密钥投递至电子邮箱 mywj@bzgysy.cn；不提供或提供无效密钥，该响应文件作废。本次采购不需供应商到现场开标。

询价活动评选地点：巴中市公用事业投资集团股份有限公司三楼会议室。

## 七、联系方式

采购人：巴中市公用事业投资集团股份有限公司

联系地址：四川省巴中市巴州区滨河北路西段59号

联系人：石先生

联系电话：18728723801

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

2024年11月12日

