

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

采购“全扬程潜污电泵”

询价公告

巴中市公用事业投资集团股份有限公司计划对“全扬程潜污电泵”进行询价采购，现将有关事项公告如下：

一、采购项目基本情况

- (一) 采购编号：GYSYWZ20251101
- (二) 资金来源：业主自筹。
- (三) 具体参数：详见第三条参数要求。

采购数量：1台。

- (四) 合计最高限价：105000元/台。

本项目根据采购人设定的最高限价下浮，超过最高限价的报价无效。供应商报价低于采购预算的70%且低于其他有效供应商报价算术平均价的90%，如有以上情形之一，作为无效处理。各竞争供应商投递的报价单须标明报价明细。

- (五) 合同价格形式：合同价按中选单位的报价确定单价。

(六) 付款方式：货到验收合格后，产品资料齐全，付款手续完善后，20天内付清。

二、供应商资质要求

1. 具有独立承担民事责任的能力；（提供承诺函）
2. 具有良好的商业信誉；（提供承诺函）
3. 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(提供承诺函)

4. 法律、行政法规规定的其他条件;
5. 采购项目的特殊要求: 无。

三、参数要求

- 1、流量 670-900m³/h;
 - 2、扬程大于 56 米, 小于 64 米;
 - 3、电缆进线顶端侧出;
 - 4、水泵尺寸不高于 2.1 米, 泵体水平投影最长不超过 1.4 米, 出水管口中出;
 - 5、水泵功率不大于 220KW;
 - 6、安装方式: 泵体悬空, 吸水口与底板间距 0.2 米, 水泵出水口与管道采用螺栓刚性连接 (泵体出水口与泵体法兰需承受水泵自重);
 - 7、出水口管径不低于 DN300;
 - 8、配套电缆线 36 米;
 - 9、质保: 1 年;
- 以上要求出具权威机构检测报告。

四、报价及成交原则

1. 请符合上述资质要求的供应商向本公司作出一次性加盖鲜章 (PDF 扫描) 或合法电子章的电子文档报价 (需包含报价函、营业执照复印件、法人身份证复印件、授权委托书、被授权人身份证及复印件、满足供应商资质的承诺, 复印件均需盖鲜章或合法电子章), 超过最高限价视为无效报价。本次询价采购采取一次性报价, 密钥询价响应文件后既不可撤回。

2. 在满足本次采购要求的前提下, 以提出最低报价的供应商作为

成交供应商，如果出现报价相同则抽签确定。供应商报价和承诺一经认可，即为成交的合同价。后续与“巴中市恩阳圣泉水务有限公司”签订采购合同。

五、响应文件需要提供

提供供应商基本情况表公告第二条、第三条和第四条。

六、供应商邀请方式

本次采购采取公告方式邀请各供应商，通过巴中市公用事业投资集团股份有限公司官方网址：<https://www.bzgysy.cn/>发布采购公告，诚邀符合要求的潜在供应商参与本次采购活动。

七、询价文件的递交和报价地点

递交截止时间和开启时间：2025年11月28日上午10时00分。

递交方式：PDF加密响应文件须在响应文件递交截止时间前投递至电子邮箱；tbwj@bzgysy.cn，逾期投递的将拒绝接受。PDF加密响应文件需填写对应项目名称和投标单位名称，递交响应文件截止同一时间，各潜在供应商需将加密响应文件的密钥投递至电子邮箱mywj@bzgysy.cn；不提供或提供无效密钥，该响应文件作废。本次采购不需供应商到现场开标。

询价活动评选地点：巴中市巴州区兴文经开区公用事业投资集团股份有限公司三楼会议室。

八、联系方式

采购人：巴中市公用事业投资集团股份有限公司

联系地址：巴中市巴州区兴文经开区公用事业投资集团股份有限公司

联系人：石先生

联系电话：18728723801

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

2025年11月25日

