

巴中市圣泉自来水有限公司 汇川变频器 MD480T400G-PLUS 询价采购公告

巴中市圣泉自来水有限公司计划对汇川变频器 MD480T400G-PLUS 询价采购，现将有关事项公告如下：

一、采购项目基本情况

1.项目编号：BZHJ20260503。

2.项目名称：汇川变频器 MD480T400G-PLUS。

3.参数及采购数量如下：

输出功率 (Kw) :400;

标准应用额定输出电流 (A) :880;

重载应用额定输出电流 (A) :725;

输出电压 (V) : 三相 0V~输入电压;

最高输出频率(Hz): 59Hz;

载波频率(kHz) : 0.8kHz~6.0kHz (可根据负载特性, 自动调整载波频率);

过载能力: 150%额定电流 60s;

额定输入电流(A): 687;

额定输入电压(V) / 额定频率(Hz) : 三相 380V AC~480V AC, 50Hz/60Hz;

输入电压允许波动范围: -15%~+10%, 实际允许范围: 323V

AC~528V AC;

输入频率允许波动范围： $\pm 5\%$ ，实际允许范围：47.5Hz~63Hz；

输入电源容量(kVA)：629；

热设计：发热功耗(kW) 6.91；排风量(CFM) 860；

过电压等级：OVC III；电网类型 TN、TT、IT (Y)；

污染等级：PD2；保护类别：Class I；防护等级：IP00
(open type, IP 防护等级适用于 IEC 产品)；

整机尺寸：H: 1355 mm X W: 340 mm X D: 545 mm。

采购数量：1 台

4.最高限价：126000 元。

本项目根据采购人设定的最高限价下浮，超过最高限价的报价无效。供应商报价低于采购预算的 70%且低于其他有效供应商报价算术平均价的 90%，作为无效处理。

5.资金来源：公司自有资金。

6.供货周期：下订单后 1 个月。

7.合同价格形式：报价含 13%税、运费（送货到四川省巴中市巴州区内指定地点）、拆旧、装新、铜排连接、制作和调试费用。

8.付款方式：到货后电机运行正常，一个月内支付 30%预付款，使用时间达到三个月并运行正常支付 65%设备款，质保满一

年支付 5%尾款。

9.质量保证期：1 年。

10.质量要求：满足国家最新标准。

二、供应商资质要求（提供承诺函）

1.具有独立承担民事责任能力的经营商家或制造厂家；

2.具有良好的商业信誉；

3.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

5.本项目不允许联合体参加；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

三、禁止参加本次采购活动的供应商

采购人将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。

四、报价及成交原则

1. 请符合上述资质要求的供应商向本公司作出一次性加盖鲜章（PDF 扫描）或合法电子章的电子文档报价（需包含报价函、营业执照复印件、法人身份证复印件、授权委托书、被授权人身份证及复印件、满足供应商资质的承诺，复印件均需盖鲜章或合

法电子章)，超过最高限价视为无效报价。本次询价采购采取一次性报价，密钥询价响应文件后既不可撤回。

2. 在满足本次采购要求的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商，如果出现报价相同则抽签确定。供应商报价和承诺一经认可，即为成交的合同价。

五、响应(报价)文件的递交和开启

1. 递交截止时间和开启时间：2026年6月3日上午10时00分。

2. 递交方式：PDF加密响应文件须在响应文件递交截止时间前投递至电子邮箱；tbwj@bzgysy.cn，逾期投递的将拒绝接受。PDF加密响应文件需填写对应项目名称和投标单位名称、联系方式，递交响应文件截止同一时间，各潜在供应商需将加密响应文件的密钥投递至电子邮箱 mywj@bzgysy.cn；不提供或提供无效密钥，该响应文件作废。本次采购不需供应商到现场开标。

3. 询价活动评选地点：巴中市环境投资集团股份有限公司四楼会议室。

六、供应商邀请方式

本次采购采取公告方式，通过巴中市环境投资集团股份有限公司官方网站(<https://www.bzhjtt.cn/>)发布采购公告，诚邀符合要求的潜在供应商参与本次采购活动。

七、联系方式

采购人：巴中市圣泉自来水有限公司

联系地址：四川省巴中市巴州区滨河北路西段 59 号

联系人：石健生

联系电话：18728723801

巴中市圣泉自来水有限公司

2026年6月1日

